

ETAP2

ETAP1

LEGENDA SSP

- Centrala sygnalizacji pożarowej np. FC722-ZA
- Czujka optyczna TF1-TF5; TF7-TF9 np. OP720
- Czujka optyczno termiczna TF1-TF9 np. OH720
- Bezprzewodowa czujka wielodetektorowa np. FD00T271
- Interfejs radiowy SWNG np. FDCW241
- Ręczny ostrzegacz pożarowy bezprzewodowy np. FDME271
- Ręczny ostrzegacz pożarowy IP64 np. FDME223
- Sygnalizator akustyczny 102dB np. ROLP/R/S

LEGENDA DSO

- CENTRALA DSO
- MIKROFON ALARMOWY
- KOLUMNY GŁOSNIKOWE TSU 300/10 PP
- GŁOŚNIK ŚOENOWO-SUFITOWY DAL 165/6 PP

NR POMIESZCZ.	FUNKCJA POMIESZCZENIA PIERWOTNA	FUNKCJA POMIESZCZENIA PROJEKTOWANA	POW. UŻYTKOWA	[m²]
0.0	WIATROLAP	WIATROLAP	24.78	m²
0.1	POK. PALACOWY	POK. PALACOWY	10.91	m²
0.2	ORANŻERIA	ORANŻERIA	63.83	m²
0.3	TOALETA	TOALETA	5.87	m²
0.4	TOALETA	POM. PORZĄDKOWE	1.51	m²
0.5	KLATKA SCHOD.	KL. EWAKUACYJNA	24.27	m²
0.5A	-	KORYTARZ	8.13	m²
0.6	POM. NIEUŻYTK.	HOL	8.26	m²
0.7	POM. NIEUŻYTK.	POK. NOCLEGOWY	11.11	m²
0.8	POM. NIEUŻYTK.	POK. NOCLEGOWY	14.68	m²
0.9	POM. NIEUŻYTK.	ŁAZIENKA	4.72	m²
0.9A	POM. NIEUŻYTK.	ŁAZIENKA	5.12	m²
0.10	POM. NIEUŻYTK.	POK. NOCLEGOWY	42.37	m²
0.11	POM. GOSPODARCZE	ANEKS KUCHENNY SAMOBSŁUGOWY	15.74	m²
0.12	SALA SZKOLENIOWO BANKIETOWA	SALA SZKOLENIOWO BANKIETOWA	104.56	m²
0.13	SALA WARSZTATOWA	SALA WARSZTATOWA	58.23	m²
0.14	KORYTARZ	KORYTARZ	37.35	m²
0.15	HOLL	HOLL	89.99	m²
0.16	SCHOWEK	SCHOWEK	4.25	m²
0.17	KORYTARZ	KORYTARZ	19.87	m²
0.18	JADALNIA	JADALNIA	20.72	m²
0.19	KUCHNIA	KUCHNIA	41.83	m²
0.20	JADALNIA	JADALNIA	25.14	m²
0.21	POK. PALACOWY	POK. PALACOWY	21.63	m²
0.22	ŁAZIENKA	ŁAZIENKA	13.73	m²
0.23	GABINET PALCOWY	GABINET PALCOWY	22.35	m²
0.24	POK. PALACOWY	POK. PALACOWY	48.11	m²
0.25	POK. PALACOWY	POK. PALACOWY	19.11	m²
0.26	ŁAZIENKA	ŁAZIENKA	4.48	m²
RAZEM CAŁA KONDYGNACJA			711.71	m²

LEGENDA

- WYDZIELENIE KLATKI EWAKUACYJNEJ - przegrody REI 60
- WYDZIELENIE STREFY POKOI NOCLEGOWYCH - przegroda REI 120
- PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH- EIS 60
- PROJEKTOWANE HYDRANTY WEWNĘTRZNE
- PROJEKTOWANA OKŁADZINA G-K PPOŻ EI60
- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PRZEZNACZONA DO RENOWACJI
- STOLARKA DRZWIOWA NOWOPROJEKTOWANA; STYLISTYCZNIE NAWIĄZUJĄCA DO ISTNIEJĄCEJ
- URZĄDZENIA NOWOPROJEKTOWANE
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY ZABUDOWA G-K
- ZABUDOWA G-K
- WYBURZENIA
- NOWOPROJEKTOWANY SUFIT G-K W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PCV
- PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE
- PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACYJNE - WLOT SUFITOWY
- WYMIENIONY GRZEJNIK W ISTNIEJĄCEJ LOKALIZACJI; STYLIZOWANE OSŁONY GRZEJNIK.
- NOWO PROJEKTOWANY GRZEJNIK; STYLIZOWANE OSŁONY GRZEJNIK.
- NAWIETRZAK OKIENNY HIGROSTEROWALNY

OZNACZENIE OPRAW OŚW. AWARYJNE

D3N/AT-IR - DISCRET 3 N 3LED IP20
np. AMA201041318
D4N/AT-IR - DISCRET 4 N 4LED IP20
np. AMA201041326
D3N/AT-IR+U - DISCRET 3 W 3LED IP20
np. AMA201041318 + AMA208450047
D4N/AT-IR+U - DISCRET 3 W 3LED IP20
np. AMA201041318 + AMA201041326
A3*/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040460
A3*/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040402
A3K/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040196
A3K-T/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040199
A3-T/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040405
A3J/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040426
A3DS/AT-IR - ALFA3 DS LED IP66
np. AMA201040440
EA-Z/AT-IR - EMAX ALU LED
np. AMA201040350
EAD-L/AT-IR - EMAX ALU LED,
np. AMA201040212

Wysokość montażu opraw awaryjnych w zależności od zgłoszenia urządzeń w obszarze sufitów (odkrytych) dostosować tak, by uzyskać pełną optykę strumienia świetlnego. W pozostałych przypadkach montować bezpośrednio do strupu lub sufitu podwieszanego.

Czas podtrzymania 1h, ST, AT, praca na ciemno - oprawy awaryjne praca na jasno - oprawy kierunkowe

Dokument należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, schematami blokowym i innymi dokumentami stanowiącymi elementy projektu systemu SSP/DSO. Szczegółowo specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się w opisie technicznym

Uwaga!!

Wszystkie przejścia tras i kablowych systemów nośnych o średnicy powyżej 4 cm, w planie i w poziomie, należy zabezpieczyć masą o odporności ogniowej równej lub większej od odporności przegrody.

Uwaga!!

Podane nazwy katalogowe mają służyć jako rozwiązanie przykładowe i nie stanowią jedynego z możliwych, na etapie realizacji dopuszcza się zastosowanie innego dostawcy pod warunkiem spełnienia minimalnych projektowanych parametrów.

actvline

Active Line Marcin Taczański
ul. Wojciechowska 77, 20-704 Lublin
www.actvline.eu

NADWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REMONT I PRZEBUDOWA PALACU W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN: PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWEGO NA RZECZ ROLNICTWA OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE*

PLAN INSTALACJI SSP/DSO/AW - RZUT PARTERU

10.2022

1:100

TT02

PROJEKTANT WIDOCZNY

mgr inż. Marcin Półkowiński
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
nr LUB/0126/PWB/17

mgr inż. Szymon Półkowiński
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
nr LUB/0126/PWB/17

OPRACOWANIE