

ETAP2

ETAP1

LEGENDA SSP



Centrala sygnalizacji pożarowej np. FC722-ZA



Czujka optyczna TF1-TF5; TF7-TF9 np. OP720



Czujka optyczno termiczna TF1-TF9 np. OH720



Bezprzewodowa czujka wielodetektorowa np. FDOOT271



Interfejs radiowy SWING np. FDCW241



Ręczny ostrzegacz pożarowy bezprzewodowy np. FDME271



Ręczny ostrzegacz pożarowy IP64 np. FDME223



Sygnalizator akustyczny 102dB np. ROLP/R/5


LEGENDA DSO



CENTRALA DSO



MIKROFON ALARMOWY



KOLUMNA GŁOŚNIKOWA
TSU 300/10 PP



GŁOŚNIK ŚCIEŃNO-SUFITOWY
DAL 165/6 PP

OZNACZENIE OPRAW OŚW. AWARYJNE

D3N/AT-IR - DISCRET 3 N 3LED IP20
np. AMA201041318
D4N/AT-IR - DISCRET 4 N 4LED IP20
np. AMA201041326

D3N/AT-IR+U - DISCRET 3 W 3LED IP20
np. AMA201041318 + AMA208450047
D4N/AT-IR+U - DISCRET 3 W 3LED IP20
np. AMA201041318 + AMA201041326

A3*/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040460

A3*/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040402

A3K/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040196

A3K-T/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040199

A3-T/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040405

A3J/AT-IR - ALFA3 LED IP66
np. AMA201040426

A3DS/AT-IR - ALFA3 DS LED IP66
np. AMA201040440

EA-Z/AT-IR - EMAX ALU LED
np. AMA201040350

EAD-L/AT-IR - EMAX ALU LED,
np. AMA201040212

Wysokość montażu opraw awaryjnych w zależności od zgłoszenia urządzeń w obszarze sufitów (odkrytych) dostosować tak by uzyskać pełną optykę strumienia świetlnego. W pozostałych przypadkach montować bezpośrednio do stropu lub sufitu podwieszanego.

Czas podtrzymania 1h, ST, AT,
praca na ciemno - oprawy awaryjne
praca na jasno - oprawy kierunkowe

Dokument należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, schematem blokowym i innymi dokumentami stanowiącymi elementy projektu systemu SSP/DSO. Szczegółowo specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się w opisie technicznym

Uwaga!!

Wszystkie przejścia tras i kablowych systemów nośnych o średnicy powyżej 4 cm, w planie i w poziomie, należy zabezpieczyć masą o odporności ogniowej równej lub większej od odporności przegrody.

Uwaga!!

Podane nazwy katalogowe mają służyć jako rozwiązanie przykładowe i nie stanowią jedynego z możliwych, na etapie realizacji dopuszcza się zastosowanie innego dostawcy pod warunkiem spełnienia minimalnych projektowanych parametrów.

PODDASZE - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POMIESZCZ.	FUNKCJA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	[m²]
2.0	KL. SCHODOWA	8.70	m²
2.01	KL. SCHODOWA	9.81	m²
2.02	PODDASZE	240.29	m²
2.03	PODDASZE	116.62	m²
2.04	POMIESZCZENIE	43.67	m²
2.05	HOL	91.11	m²
2.06	KORYTARZ	32.97	m²
2.07	SCHOWEK	9.07	m²
2.08	SCHOWEK	11.27	m²
2.09	POMIESZCZENIE	22.57	m²
2.10	POMIESZCZENIE	15.68	m²
2.11	ŁAZIENKA	2.50	m²
2.12	POMIESZCZENIE	16.39	m²
2.13	POMIESZCZENIE	16.43	m²
2.14	SCHOWEK	31.35	m²
2.15	ŁAZIENKA	9.93	m²
2.16	ŁAZIENKA	8.74	m²
2.17	POMIESZCZENIE	26.13	m²
2.18	POMIESZCZENIE	25.61	m²
2.19	KORYTARZ	3.49	m²
2.20	KORYTARZ	4.02	m²
2.21	POMIESZCZENIE	17.23	m²
2.22	KUCHNIA	4.02	m²
2.23	ŁAZIENKA	3.19	m²
2.24	POMIESZCZENIE	23.86	m²
2.25	POMIESZCZENIE	25.95	m²
RAZEM CAŁA KONDYGNACJA		815.05	m²
KONDYGNACJA NIEUŻYTKOWANA			

SW6	tynek gipsowy	1,5 cm
	2xplyta g-k	2,5 cm
	stelaż- wełna miner.	7,5 cm
	2xplyta g-k	2,5 cm
	tynek gipsowy	1,5 cm

LEGENDA

	WYDZIELENIE KLATKI EWAKUACYJNEJ - przegrody REI 60
	WYDZIELENIE STREFY POKOI NOLEGOWYCH - przegroda REI 120
	PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH- EIS 60
	PROJEKTOWANE HYDRANTY WEWNĘTRZNE
	PROJEKTOWANA OKŁADZINA G-K PPOŻ EI60
	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PRZEZNACZONA DO RENOWACJI
	STOLARKA DRZWIOWA NOWOPROJEKTOWANA; STYLISTYCZNIE NAWIĄZUJĄCA DO ISTNIEJĄCEJ
	NOWOPROJEKTOWANA ŚCIANA G-K Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ; NA ŚCIANIE MUROWANEJ DO WYSOKOŚCI KALENICY
	NOWOPROJEKTOWANE KOMINY MUROWANE
	PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE; MASKOWNICA STYROPIANOWA, POWLEKANA IMITUJĄCA DREWNO; PODWIESZNE DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

actveline		Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7r. 20-704 Lublin www.actveline.eu	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		STADIUM	PT
REMONT I PRZEBUDOWA PALACU W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN: PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOŁENIOWEGO NA RZECZ ROLNICTWA OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE*			
PLAN INSTALACJI SSP/DSO/AW - RZUT II PIĘTRA		10.2022	1:100
PROJEKTANT WIDOCZY mgr inż. Marcin Płotki upr. bud. do proj. bez ograniczeń nr LUB/0126/PWB/E/17			
mgr inż. Szymon Patek upr. bud. do proj. bez ograniczeń nr LUB/0036/PWOE/24			
OPOWIEDZIOWANIE			