

	KLATKA SCHODOWA	
PODDASZE		
1 PIĘTRO	Okno oddymiające wymiary wg. opracowania architektury dwie siłowniki wrzecionowe 2xG28H-750 (2 x 2,6 A, 24V) CENTRALA ODDYMIANIA np. mcr 9705-16A Z CSP: SYGNAŁ DO ODDYMIANIA DO CSP: KLAPA OTWARTA, USZKODZENIE, ALARM PH 90 HTKSHekw 4x2x08 HDGs E90 3x1,5mm² YDY 3x1,5mm² przycisk przewietrzania LT 4in 4out DO CSP	
PARTER	DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE DRZWI D1 DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE DRZWI D2 siłowniki tancuchowy np. HCV 500/600 in=1,2A ZASILACZ 24VDC 2xYLY 2x1,5mm² YDY 3x1,5mm² UWAGA! DRZWI WYPOSAŻYĆ W UKŁAD MECHANICZNY LUB ELEKTRYCZNY NADZORUJĄCY KOLEJNOŚĆ OTWIERANIA I ZAMYKANIA SKRZYDEŁ DRZWI.	
PIWNICA	TG T1	

1. DO UKŁADANIA PRZEWODÓW HDGs I HTKSH E90 POD TYNKIEM
NALEŻY STOSOWAĆ UCHWYTY E90 TYPU UDF
2. ZASILANIE ELEKTROZWORÓW Z CENTRAŁKI OTWIERANIA DRZWI
3. DRZWI WYPOSAŻYĆ W UKŁAD MECHANICZNY LUB ELEKTRYCZNY
NADZORUJĄCY KOLEJNOŚĆ OTWIERANIA I ZAMYKANIA
SKRZYDEŁ DRZWI.

		Active Line Marcin Taczański ul. Wojciechowska 7F, 20- 704 Lublin www.activeline.eu	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		STADIUM	
REMONT I PRZEBUDOWA PAŁACU W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN: „PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWEGO NA RZECZ ROLNICTWA OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE”		PT	
TYTUŁ RYSUNKU		DATA	SKALA
SCHEMAT COD		10.2022	BS
ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT WODIACY mgr inż. Marcin Płorński upr. bud. do proj. bez ograniczeń nr LUB/0126/PWB/E/17		
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Szymon Purc upr. bud. do proj. bez ograniczeń nr LUB/0036/POOE/14		
	OPRACOWANIE		