







**SCHEMAT ZASILANIA ORAZ ROZWINIĘTY SCHEMAT
OŚWIETLENIA ULICY WESOŁEJ I WETERANÓW**



- WYPOSAŻENIE:**
- F0** - Zabezpieczenie przedcisknikowe
typu ETIMAT T 3P 16A
 - F** - Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK-00
z wkładkami bezpiecznikowymi typu
WT-00/gG 25A
 - F1** - Rozłącznik izolacyjny FR 304 100A
 - F3** - Wylłącznik instalacyjny 3-biegunowy
charakterystyka "C" 3 x S313 C10, 2szt. - obwód 1, 2
 - LZ-35** - Listwa zaciskowa - zaciski 35 mm2
 - * - Zamknięcie części ENERGIA
drzwiczkami lub zamek MASTER KEY
przystosowane do opłombowania
 - Obudowa z fundamentem betonowym
 - Us** - Układ sterowania - wybór trybu przełącznikiem 0-I-II-III
(Wylłączone - Ręcznie - Zegar astronomiczny - Wylłącznik zmierzchowy)
 - K** - Stycznik SM 316230 zr (230)




 Projektowana rura osłonowa
 Projektowany słup oświetleniowy


UWAGA:

1. Całość trasy projektowanego kabla oświetleniowego należy prowadzić w rurze osłonowej

Dane energetyczne:

 $P_i = P_o = 7,00 \text{ kW}$

OCHRONA OD PORAŻEŃ
zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2007
samoczynne
wyłączenie zasilania

NAZWA I ADRES OBIEKTU		OŚWIETLENIA DROGOWE ULICY WESOŁEJ I WETERANÓW m. KOSZALIN UL. WESOŁA, WETERANÓW DZIAŁKA NR 88/78, 88/79 obręb 0017 Inwestor: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIE UL. POŁCZYŃSKA 24, 75-815 KOSZALIN PROJEKT WYKONAWCY OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
PRZEDMIOT RYSUNKU		Schemat zasilania i rozwinięty schemat oświetlenia		
	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Anna Nagórka	inst.elekt.	A/NB/8300/126/78	
SPRAWDZIŁ	inż. Grażyna Kałita	inst.elekt.	A/PNB/8300/23/79	
DATA: PAŹDZIERNIK 2017		NR RYS.:		
				E2

2