

Żary. 2024-12-16

Wasz znak:

Nasz znak: **RD-5/ZMMU/AS/WEO24P227222**

**Pracownia Projektowa
Przedsiębiorstwo Projektowo
Usługowo Handlowe MD**

Aleja Wojska Polskiego 130D
68-200 Żary

Dotyczy: Budowy oświetlenia drogowego dz. 78/2, 142/1, 142/2, 155, 1624, 167/2, 13/4, 74/6, 21/2, 78/3 obręb 0003 w m. Czyżówek gm. Iłowa.

Uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. W przypadku natrafienia na urządzenie energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Żary.
3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 oraz N - SEP - E - 004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe.
4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD-Żary i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
6. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp.-należy się liczyć z odchyleniami na planie.
7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.

8. Sposób rozwiązywania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD- Żary.
9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD- Żary zastrzega sobie płatny nadzór techniczny i oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności.
10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden/ rok i istnieje pod numerem ewidencyjnym nr **229/2024** z dnia **16.12.2024**.

Z poważaniem.


ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Żary
Dyrektor

Michał Bartosz

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

[illegible]

LEGENDA – OBJAŚNIENIA	
	Projektowane słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe wysokości $h = 6$ m, montowane na fundamentach prefabrykowanych. Montaż oprawy bezpośrednio na słupie. Oprawy oświetleniowe LED 27 W, 4000K, II klasa ochronności. Oprawy wyposażone w programowalny zasilacz obniżający natężenie oświetlenia o 30% w godzinach od 0:00 do 5:00.
	Projektowany kabel oświetlenia drogowego YAKY 4x35 mm ² 0,6/1kV. Obwód nr I – YAKY 4x35 mm ² długość kabla L(Lc) = 605,0 m (679,5 m). Obwód nr II – YAKY 4x35 mm ² długość kabla L(Lc) = 66,0(74,0) m.
	Działki objęte opracowaniem i granice
	Rury osłonowe

W sprawie: ENEA Operator. Sp. z o.o.
Oddziału Dystrybucji Zielona Góra
Rejon Dystrybucji Żary
dokonano uzgodnienia w zakresie sieci
projektowanej SN i nn oraz istniejącej SN i nn
Zgodnie ze stanem na dzień 16.12.2014
Z następującymi uwagami: bez uwag
Uzgodnienie ważne jest 1 rok

Uwagi do uzgodnienia zawarte
w piśmie WEOM P 2272 U

Z dnia 16.12.2023

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Żary
SEKCYJA UTRZYMANIA
Specjalista ds. Magazynu Sieciowego
Arkadiusz Szymański

Prace ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego. Prace ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu ręcznego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe MD Aleja Wojska Polskiego 130d, 68-200 Żary			Skala: 1:500
Projektant: mgr inż. Bogusław Dworecki	Podpis: 	data opracow. grudzień 2024	nr upraw. LBS/0041/P00E/13
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Maniakowski	Podpis: 	data opracow. grudzień 2024	nr upraw. LBS/0001/PW0E/10
Opracował: mgr inż. Marcin Dworecki	Podpis: 	data opracow. grudzień 2024	Asystent projektanta
Inwestor:	Gmina Łłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łłowa		
Obiekt:	Budowa oświetlenia drogowego Czyżówek działka nr 21/2. Sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia – 0,4 kV.		
Adres:	Czyżówek działka nr 78/2, 142/1, 142/2, 155, 1624, 167/2, 13/4, 74/6, 21/2, 78/3 obręb 0003 Czyżówek, jednostka ewidencyjna 081004_5 Łłowa obszar wiejski.		
Nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Rys. nr 1