

Żary, 2025-10-09

Wasz znak:

Nasz znak: RD-5/ZM/MU/AS/WEO25P180159

Pracownia Projektowa
Przedsiębiorstwo Projektowo
Usługowo Handlowe MD

Aleja Wojska Polskiego 130D
68-200 Żary

Dotyczy: Budowy oświetlenia drogowego przy ul. Dębowej działka 461, 490, 483/9, 485 obręb 0001 w m. Iłowa.

Uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. W przypadku natrafienia na urządzenie energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Dystrybucji Żary.
3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 oraz N-SEP-E - 004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe.
4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD Żary i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
6. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp. - należy się liczyć z odchyleniami na planie.
7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

8. Sposób rozwiązywania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD Żary.
9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD Żary zastrzega sobie płatny nadzór techniczny i oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności.
10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden/ rok i istnieje pod numerem ewidencyjnym nr **207/2025** z dnia **09.10.2025**.

Z poważaniem.

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Żary
DYREKTOR

Bogusław Dworecki

MAPA D

Nazwa miejscowości	
Działka 3/1kV	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator nazwa mi
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa rogowego
Sekcja mapy	
Nazwa układu współrzędnych	prostokąt wysokość
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Oznaczenie i informacje o służebności	
Oznaczenie i symbol konturu użytku, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków.	
Nie wyklucza się istnienia w terenie podziemnych, które nie były zgłoszone	
Granice i numery działek naniesione. Dane dotyczące granic działek po terenie i spełniając pod względem	
Poświadczam, że niniejszy dokument i kartograficzny, których rezultatem. Jednocześnie informuję, że jestem fałszywego oświadczenia.	
Organ służby geodezyjnej, który opracował	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej oceny	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień kierownika prac	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	
Data opracowania mapy	
DOMIAR GEODEZYJNY 6 NIP: 5	
GEC ul. Kł NIF imię i naz	

OBJAŚNIENIA – LEGENDA	
	Projektowane słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe o wysokości $h = 6$ m, montowane na fundamentach prefabrykowanych. Montaż oprawy bezpośrednio na słupie. Oprawy oświetleniowe LED, 4000K, II klasa ochronności, kąt nachylenia oprawy 5°, IP 66, wyposażone w zasilacz zaprogramowany na obniżenie natężenia oświetlenia o 30% w godzinach od 0:00 do 5:00.
	Projektowany kabel oświetlenia drogowego YAKY 4x35 mm ² 0,6/1kV. Obwód nr I – YAKY 4x35 mm ² długość kabla L(Lc) = 265,0 m(305,0 m).
	Działki objęte opracowaniem i granice
	Rury osłonowe

Uzgodnienie branży elektroenergetycznej
Nr 204/2025

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddziału Dystrybucji Zielona Góra

Rejon Dystrybucji Żary

dokonano uzgodnienia w zakresie sieci

projektowanej SN i nn oraz istniejącej SN i nn

Zgodnie ze stanem na dzień 09.10.2025

Z następującymi uwagami: bez uwag

Uzgodnienie ważne jest 1 rok

Uwagi do uzgodnienia zawarte

w piśmie 2025/PRC/158

z dnia 09.10.2025

Enea Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Żary

Sekcja Utrzymania

Koordinator ds. Majaćki Sieciowego

Arkadiusz Szymański

Prace ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego. Prace ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu ręcznego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe MD Aleja Wojska Polskiego 130d, 68–200 Żary		Skala: 1:500	
Projektant: mgr inż. Marcin Dworecki	Podpis: 	data opracow. lipiec 2025	nr upraw. LBS/0052/PWBE/24
Sprawdzający: mgr inż. Bogusław Dworecki	Podpis: 	data opracow. lipiec 2025	nr upraw. LBS/0041/P00E/13
Inwestor:	Gmina Łłowa ul. Żeromskiego 27, 68–120 Łłowa		
Obiekt:	Budowa oświetlenia drogowego Łłowa ul. Dębowa. Sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia – 0,4 kV.		
Adres:	Łłowa ul. Dębowa, działka nr 461, 490, 483/9, 485, obręb 0001 Łłowa, jednostka ewidencyjna 081004_4 Łłowa obszar miejski.		
Nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Rys. nr 1