

Żary, 2025-09-25

Wasz znak:

Nasz znak: RD-5/ZMMU/AS/WEO25P171447

Pracownia Projektowa
Przedsiębiorstwo Projektowo
Usługowo Handlowe MD

Aleja Wojska Polskiego 130D
68-200 Żary

**Dotyczy: Budowy oświetlenia drogowego przy ul. Sportowa dz. 277/1
obręb 0001 w m. Łowa.**

Uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. W przypadku natrafienia na urządzenie energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Dystrybucji Żary.
3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 oraz N-SEP-E - 004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe.
4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD Żary i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
6. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp. -należy się liczyć z odchyleniami na planie.
7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58


tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

8. Sposób rozwiązywania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD Żary.
9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD Żary zastrzega sobie płatny nadzór techniczny i oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności.
10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden/ rok i istnieje pod numerem ewidencyjnym nr **194/2025** z dnia **25.09.2025**.

Z poważaniem.

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Żary
DYREKTOR

Bogusław Dworecki

MAPA D

Nazwa miejscowości

Działka

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Sekcja mapy

Nazwa układu
współrzędnych

Oznaczenie granic obszaru,
który był przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacje o służebności

Oznaczenie i symbol konturu użytku
który nie jest ujawniony w bazie
ewidencji gruntów i budynków.

Nie wyklucza się istnienia w terenie
podziemnych, które nie były zgłoszone

Granice i numery działek naniesione
Dane dotyczące granic działek po
terenie i spełniają pod względem

Poświadczam, że niniejszy dokument
i kartograficzny, których rezultatem
Jednocześnie informuję, że jestem
fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który o

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywnej w

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
kierownika prac

Identyfikator zgłoszenia prac geod.

Data opracowania mapy

DOMIAR GE

NIP: 5

GEO

ul. Koł
NIP

imię i na

OBJAŚNIENIA – LEGENDA



Projektowane słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe z wysięgnikiem o wysokości $h = 7$ m, montowane na fundamentach prefabrykowanych. Montaż oprawy bezpośrednio na słupie. Oprawy oświetleniowe LED 24,5 W, 4000K, II klasa ochronności, kąt nachylenia oprawy 5°, IP 66, wyposażone w zasilacz zaprogramowany na obniżenie natężenia oświetlenia o 30% w godzinach od 0:00 do 5:00.



Projektowany kabel oświetlenia drogowego YAKY 4x35 mm² 0,6/1kV. Obwód nr I – YAKY 4x35 mm² długość kabla $L(L_c) = 122,5$ m(136,5 m).



Działki objęte opracowaniem i granice



Rury osłonowe

Uzgodnienie branży elektroenergetycznej
Nr 194/2025

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddziału Dystrybucji Zielona Góra
Rejon Dystrybucji Żary

dokonano uzgodnienia w zakresie sieci
projektowanej SN i nn oraz istniejącej SN i nn
Zgodnie ze stanem na dzień 25.09.2025

Z następującymi uwagami: bez uwag

Uzgodnienie ważne jest 1 rok

Uwagi do uzgodnienia zawarte

w piśmie 15.09.2025

z dnia 25.09.2025

Enea Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Żary

Sekcja Użytkowania

Koordinator ds. Majątku Sieciowego

Arkadiusz Szymański

Prace ziemne w pobliżu urządzeń
energetycznych należy wykonywać
bez użycia sprzętu mechanicznego.
Prace ziemne należy wykonywać
przy użyciu sprzętu ręcznego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe MD Aleja Wojska Polskiego 130d, 68–200 Żary			Skala: 1:500
Projektant: mgr inż. Marcin Dworecki	Podpis: 	data opracow. lipiec 2025	nr upraw. LBS/0052/PWBE/24
Sprawdzający: mgr inż. Bogusław Dworecki	Podpis: 	data opracow. lipiec 2025	nr upraw. LBS/0041/POOE/13
Inwestor:	Gmina Łłowa ul. Żeromskiego 27, 68–120 Łłowa		
Obiekt:	Budowa oświetlenia drogowego Łłowa ul. Sportowa działka nr 277/1. Sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia – 0,4 kV.		
Adres:	Łłowa ul. Sportowa, działka nr 277/1, obręb 0001 Łłowa, jednostka ewidencyjna 081004_4 Łłowa obszar miejski.		
Nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Rys. nr 1