

Żary. 2025-10-09

Wasz znak:

Nasz znak: RD-5/ZM/MU/AS/WEO25P180147

**Pracownia Projektowa  
Przedsiębiorstwo Projektowo  
Usługowo Handlowe MD**

Aleja Wojska Polskiego 130D  
68-200 Żary

**Dotyczy: Budowy oświetlenia drogowego działka 380, 349, 347 obręb 0004 w m. Jankowa Żagańska.**

**Uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie:**

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. W przypadku natrafienia na urządzenia energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Dystrybucji Żary.
3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 oraz N-SEP-E - 004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe.
4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD Żary i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
6. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp. - należy się liczyć z odchyleniami na planie.
7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455388

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

8. Sposób rozwiązywania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD Żary.
9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD Żary zastrzega sobie płatny nadzór techniczny i oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności.
10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden/ rok i istnieje pod numerem ewidencyjnym nr **206/2025** z dnia **09.10.2025**.

Z poważaniem.

Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Żary  
**DYREKTOR**  
  
*Bogusław Dworecki*

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

# MAPA DO CELÓW PI SKALA 1:

|                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa miejscowości                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Działka                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Jednostka ewidencyjna                                                                                                                                                                                                | identyfikator<br>nazwa              |
| Obręb ewidencyjny                                                                                                                                                                                                    | identyfikator<br>nazwa              |
| Sekcja mapy                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Nazwa układu współrzędnych                                                                                                                                                                                           | prostokątnych płaskich<br>wysokości |
| Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji                                                                                                                                                        |                                     |
| Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowy                                                                                                                                                                    |                                     |
| Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.                                                                                                 |                                     |
| Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykrytych podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji                                                                                                   |                                     |
| Granice i numery działek naniesiono na podstawie danych geodezyjnych                                                                                                                                                 |                                     |
| Dane dotyczące granic działek pochodzą z pomiarów terenowych i spełniają pod względem dokładności kryteria                                                                                                           |                                     |
| Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany na podstawie danych geodezyjnych, których rezultaty zawiera pozytywnie. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności z fałszywego oświadczenia. |                                     |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie                                                                                                                                                                  |                                     |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji                                                                                                                                       |                                     |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac                                                                                                                                                         |                                     |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych                                                                                                                                                                           |                                     |
| Data opracowania mapy                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <p><b>MICHEN</b><br/>DOMIAR GEODETA UPRAWNIENI<br/>68-208 ŁĘKNICA UL. 1<br/>tel. 60802257<br/>NIP: 9241429815 REGON<br/>Nr uprawnień: 15<br/>nazwa wykonawcy</p>                                                     |                                     |
| <p><b>GEODETA UPRAWNIENI</b><br/><b>Szymon Miel</b><br/>uprawnienia nr 1<br/>ul. Kościelna 2c3 68-13<br/>NIP 9241429815 tel 60802257<br/>imię i nazwisko, nr uprawnień</p>                                           |                                     |

## OBJAŚNIENIA – LEGENDA

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Projektowane słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe o wysokości $h = 5$ m, montowane na fundamentach prefabrykowanych. Montaż oprawy bezpośrednio na słupie. Oprawy oświetleniowe LED, 4000K, II klasa ochronności, kąt nachylenia oprawy 5°, IP 66, wyposażone w zasilacz zaprogramowany na obniżenie natężenia oświetlenia o 30% w godzinach od 0:00 do 5:00. |
|  | Projektowany kabel oświetlenia drogowego YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> 0,6/1kV. Obwód nr I – YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> długość kabla L(Lc) = 172,5 m(190,5 m).                                                                                                                                                                                                               |
|  | Działki objęte opracowaniem i granice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Rury osłonowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Uzgodnienie branży elektroenergetycznej  
Nr ..... 206 Rost

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddziału Dystrybucji Zielona Góra

Rejon Dystrybucji Żary

dokonano uzgodnienia w zakresie sieci

projektowanej SN i nn oraz istniejącej SN i nn

Zgodnie ze stanem na dzień 04.10.2025

Z następującymi uwagami: bez uwag

Uzgodnienie ważne jest 1 rok

**Uwagi do uzgodnienia zawarte**

w piśmie 16025.P.00147

z dnia 04.10.2025

Enea Operator Sp. z o.o.


Rejon Dystrybucji Żary

Sekcja Utrzymania

Koordynator ds. Majątku Sieciowego

Arkadiusz Szymański

Prace ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego. Prace ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu ręcznego.

|                                                                                                                      |                                                                                                                               |                              |                               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe MD<br>Aleja Wojska Polskiego 130d, 68–200 Żary |                                                                                                                               |                              |                               | Skala: 1:500 |
| Projektant:<br>mgr inż. Marcin Dworecki                                                                              | Podpis:<br>                               | data opracow.<br>lipiec 2025 | nr upraw.<br>LBS/0052/PWBE/24 |              |
| Sprawdzający:<br>mgr inż. Bogusław Dworecki                                                                          | Podpis:<br>                               | data opracow.<br>lipiec 2025 | nr upraw.<br>LBS/0041/POOE/13 |              |
| Inwestor:                                                                                                            | Gmina Iłowa ul. Żeromskiego 27, 68–120 Iłowa                                                                                  |                              |                               |              |
| Obiekt:                                                                                                              | Budowa oświetlenia drogowego Jankowa Żagańska działka nr 347.<br>Sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia – 0,4 kV. |                              |                               |              |
| Adres:                                                                                                               | Jankowa Żagańska, działka nr 380, 349, 347, obręb 0004 Jankowa Żagańska, jednostka ewidencyjna 081004_ Iłowa obszar wiejski.  |                              |                               |              |
| Nazwa rysunku:                                                                                                       | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU                                                                                                  |                              |                               | Rys. nr 1    |