

Żary. 2025-10-09

Wasz znak:

Nasz znak: RD-5/ZMMU/AS/WEO25P180172

**Pracownia Projektowa
Przedsiębiorstwo Projektowo
Usługowo Handlowe MD**

Aleja Wojska Polskiego 130D
68-200 Żary

Dotyczy: Budowy oświetlenia drogowego działka 357, 359/44, 359/26, 359/29, 359/37 obręb 0004 w m. Jankowa Żagańska.

Uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. W przypadku natrafienia na urządzenie energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Dystrybucji Żary.
3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 oraz N-SEP-E - 004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe.
4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD Żary i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
6. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp. -należy się liczyć z odchyleniami na planie.
7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych j.w. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 80
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

8. Sposób rozwiązywania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD Żary.
9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD Żary zastrzega sobie płatny nadzór techniczny i oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności.
10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden/ rok i istnieje pod numerem ewidencyjnym nr **208/2025** z dnia **09.10.2025**.

Z poważaniem.

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Żary
DYREKTOR

Bogusław Dworecki

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

MAPA D(

Nazwa miejscowości	
Działka	
Jednostka ewidencyjna	identyfika
	nazwa
Obręb ewidencyjny	identyfika
	nazwa
Sekcja mapy	
Nazwa układu współrzędnych	prostokąt
	wysokość
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Oznaczenie i informacje o służebn	
Oznaczenie i symbol konturu użytku, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.	
Nie wyklucza się istnienia w terenie podziemnych, które nie były zgłosz	
Granice i numery działek naniesior	
Dane dotyczące granic działek powo	
terenie i spełniają pod względem	
Poświadczam, że niniejszy dokume	
i kartograficznych, których resulta	
Jednocześnie informuję, że jestem	
fałszywego oświadczenia.	
Organ służby geodezyjnej, który ot	
Nr oraz data sporządzenia dokume	
zawierającego wynik pozytywnej we	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień kierownika prac	
Identyfikator zgłoszenia prac geode	
Data opracowania mapy	
 DOMIAR GEODEZYJNY 6 NIP: 9	
 GEOD u ul. Kości NIP 9	
imię i naz	

OBJAŚNIENIA – LEGENDA

	Projektowane słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe o wysokości $h = 5$ m, montowane na fundamentach prefabrykowanych. Montaż oprawy bezpośrednio na słupie. Oprawy oświetleniowe LED, 4000K, II klasa ochronności, kąt nachylenia oprawy 5°, IP 66, wyposażone w zasilacz zaprogramowany na obniżenie natężenia oświetlenia o 30% w godzinach od 0:00 do 5:00. Słupy i oprawy malowane na kolor RAL7016
	Projektowany kabel oświetlenia drogowego YAKY $4 \times 35 \text{ mm}^2$ 0,6/1kV. Obwód nr I – YAKY $4 \times 35 \text{ mm}^2$ długość kabla $L(L_c) = 222,0 \text{ m}$ (250,0 m).
	Działki objęte opracowaniem i granice
	Rury osłonowe

Uzgodnienie branży elektroenergetycznej
Nr. 208/2015

ENEA Operator. Sp. z o.o.

Oddziału Dystrybucji Zielona Góra

Rejon Dystrybucji Żary

dokonano uzgodnienia w zakresie sieci projektowanej SN i nn oraz istniejącej SN i nn

Zgodnie ze stanem na dzień 09.10.2021
Z następującymi uwagami: ~~bez uwag~~

Uzgodnienie ważne jest 1 rok

Uwagi do uzgodnienia zawarte

w piśmie WE015/P.18042

z dnia 09.10.2025

Enea Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Żary

Sekcja Utrzymania

Koordynator ds. Majątku Sieciowego

Arkadiusz Szymański

Prace ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego. Prace ziemne należy wykonywać przy użyciu sprzętu ręcznego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe MD Aleja Wojska Polskiego 130d, 68-200 Żary		Skala: 1:500
Projektant: mgr inż. Marcin Dworecki	Podpis: 	data opracow. lipiec 2025 nr upraw. LBS/0052/PWBE/24
Sprawdzający: mgr inż. Bogusław Dworecki	Podpis: 	data opracow. lipiec 2025 nr upraw. LBS/0041/POOE/13
Inwestor:	Gmina Łłowa ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łłowa	
Obiekt:	Budowa oświetlenia drogowego Jankowa Żagańska. Sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia – 0,4 kV.	
Adres:	Jankowa Żagańska, działka nr 357, 359/44, 359/26, 359/29, 359/37, obręb 0004 Jankowa Żagańska, jednostka ewidencyjna 081004_5 Łłowa obszar wiejski.	
Nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Rys. nr 1