

Żagań, dn. 31.07.2023 r.

Znak sprawy: G.6630.56.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 28.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konin Żagański działka nr 603, 629. Sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia - 0,4 kV.
Lokalizacja:	Konin Żagański gmina Łłowa działka nr 603, 629, obręb 0006 Konin Żagański, jednostka ewidencyjna 081004_5 Łłowa obszar wiejski
Wnioskodawca:	DWORECKI BOGUSŁAW Aleja Wojska Polskiego 130D, 68-200 Żary
Projektant:	BOGUSŁAW DWORECKI Inne upr.: budowlane: LBS/0041/POOE/13
Przewodniczący:	Marzena Wilkin Geodeta Powiatowy Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	16.07.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

Uwaga: jeżeli w zakresie opracowania występują tereny zamknięte PKP - projekty w tym zakresie podlegają oddzielnemu uzgodnieniu.

Projekt zawierający w swoim zakresie skrzyżowania i zbliżenia z siecią telekomunikacyjną wymaga dokonywania zgłoszenia prac i nadzoru ze strony Orange Polska S.A.

pismo z dnia 17.11.2016 data wpływu 25.11.2016 nr TODWSA-073-75240/144/16LC

w związku ze zmianami organizacyjnymi Orange Polska (Orange PL), nastąpiła zmiana miejsca realizacji takich spraw jak:

- uzgodnienia branżowe,
- warunki techniczne na przebudowę infrastruktury Orange PL,
- warunki techniczne na przyłączenie do sieci Orange PL,

w obszarze woj. lubuskiego - zajmuje się wskazana niżej komórka Orange PL:
Orange Polska
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
91-498 Łódź ul. Okoniowa 16
Adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem

Dokument wygenerował(a): Marzena Wilkin, dn. 31-07-2023 08:34:41

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.

- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.Orange.pl (obsługa klienta/formularze)
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

1. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia
2. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
3. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
4. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
5. Integralną część niniejszej opinii stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator sp z o.o, Rejon Dystrybucji Żary ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Żary elektroniczny	Stanowisko pozytywne 1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. 2. W przypadku natrafienia na urządzenie energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Żary . 3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą N –SEP– E - 003 oraz N –SEP –E - 004, zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe . 4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót. 5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD-Żary, i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem. 6. Ponadto nadmieniam, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp.-należy się liczyć z odchyleniami na planie. 7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów	Jacek Kowalczyk

Dokument wygenerował(a): Marzena Wilkin, dn. 31-07-2023 08:34:41

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót. 8. Sposób rozwiązania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD- Żary. 9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD- Żary informuje że istnieje możliwość zlecenia płatnego nadzoru techniczny. W takim przypadku RD-Żary oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności. 10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden rok od dnia wystawienia. Data 2023-07-20 Podpis.....	
2	GMINA ŁOWA ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łłowa	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	INTERNET CAFE usługi informatyczne Mirosław Backiel ul. Jarzębinowa 21, 68-100 Żagań elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez Uwag	Przemysław Backiel
4	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Sylweryusz Kępka
5	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Tomasz Godlejewski
6	ORANGE Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. O/Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wlkp. elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Robert Winczaruk
8	Urząd Miasta w Łłowej	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁŁOWEJ	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		DWORECKI BOGUSŁAW

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokument wygenerował(a): Marzena Wilkin, dn. 31-07-2023 08:34:41

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

**Z upoważnienia Starostę Żagańskiego
Marzena Wilkin Geodeta Powiatowy Przewodniczący
Narady Koordynacyjnej**

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

- 1.** Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
- 2.** Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
- 3.** Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).