

Sanok dn. 13.08.2026 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

Adres zamawiającego: ul. Witkiewicza 8

NIP: 687-16-49-066, REGON: 370448366

Nr tel. 134642445

Poczta elektroniczna [e-mail]: info@pzd.sanok.pl

Strona internetowa zamawiającego [URL]: pzd.sanok.pl

Wyjaśnienie nr 1

W związku z zapytaniem uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym prowadzonym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy na zadanie pn.

„Remont drogi powiatowej nr 2220R Mrzyglód - Tyrawa Wołoska od km 3+750 do km 4+999 z wyłączeniem mostu od km 4+220 do km 4+269” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: **2026/BZP 00372423/01** w dniu 31.07.2026 r.

Pytanie 1:

Proszę o podanie kategorii ruchu jaka obowiązuje na przedmiotowym odcinku remontowej drogi. Brak powyższej informacji w dokumentacji przetargowej i projektowej uniemożliwia poprawną wycenę robót bitumicznych.

Odpowiedź: Na wskazanym odcinku remontowej drogi obowiązuje kategoria ruchu KR3 zgodnie z treścią kosztorysu ofertowego.

Pytanie 2:

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści wbudowanie geosiatki szklanej 100/100 kN zamiast geosiatki szklano-węglowej 100/100 kN?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wbudowanie geosiatki szklanej 100/100 kN.

Pytanie 3:

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści wbudowanie rur PP SN8 pod zjazdami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wbudowanie rur PP SN8 pod zjazdami.