

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Romana Turczynowicza
ul. Moliere 4/6
00-076 Warszawa

Warszawa dnia, 18.08.2026 r.

Nr sprawy: KSG.26.2.2026

Odpowiedzi na pytania nr 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026.793 t.j), zwanej dalej „ustawą” na roboty budowlane „Wymiana podłogi baletowej dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 8:

Czy elementy wykończeniowe przy ścianach (Opis Przedmiotu Zamówienia - zmiana v2, Rozdział II, par. 1.1) będą dostarczone przez zamawiającego, czy mają być uwzględnione przy wycenie i dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli ma je dostarczyć wykonawca, proszę o podanie rodzaju (kolor, materiał, itp.)

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnego wykończenia krawędzi systemu podłogowego przy ścianach, w sposób zapewniający estetyczne, bezpieczne i trwałe połączenie podłogi z elementami wykończenia pomieszczenia, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej przez producenta niezależności pracy i właściwości sprężystych systemu podłogowego.

Elementy wykończeniowe przy ścianach powinny obejmować w szczególności:

1. wykonanie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy konstrukcją systemu podłogowego a ścianami lub innymi stałymi elementami konstrukcyjnymi pomieszczenia;
2. zastosowanie w szczelinie materiału elastycznego i odpornego na trwałe odkształcenia, np. pianki polietylenowej (PE), EPDM, elastomeru lub materiału o właściwościach nie gorszych, zapewniającego możliwość kompensacji przemieszczeń i pracy systemu podłogowego;
3. zastosowanie listwy przyściennej, cokołowej, maskującej lub innego systemowego elementu wykończeniowego, przeznaczonego do zastosowania z oferowanym systemem podłogowym;
4. wykonanie elementów wykończeniowych z materiału trwałego, odpornego na ścieranie, uderzenia, uszkodzenia mechaniczne oraz środki stosowane do bieżącego utrzymania czystości podłogi;
5. dopasowanie wysokości i geometrii elementów wykończeniowych do grubości oraz konstrukcji zastosowanego systemu podłogowego, tak aby nie powodowały powstawania progów, ostrych krawędzi ani innych elementów mogących powodować zagrożenie dla użytkowników;
6. zapewnienie estetycznego połączenia z istniejącym lub projektowanym wykończeniem ścian oraz warstwą użytkową podłogi.

Szerokość szczeliny dylatacyjnej oraz sposób jej wykonania należy dostosować do zastosowanego systemu podłogowego i jego parametrów technicznych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

Elementy wykończeniowe nie mogą powodować sztywnego połączenia konstrukcji podłogi ze ścianami ani ograniczać wymaganych przemieszczeń, ugięć lub pracy sprężystej systemu. W przypadku zastosowania listew przyściennych ich sposób mocowania należy wykonać w sposób zapewniający stabilność elementów wykończeniowych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości niezależnej pracy systemu podłogowego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy niezbędne do kompletnego wykonania wykończenia przyściennego, w tym materiały dylatacyjne, profile, listwy, elementy mocujące oraz materiały pomocnicze. Zastosowane rozwiązanie powinno stanowić kompletny system wykończenia krawędzi podłogi, kompatybilny z oferowanym systemem podłogowym i zapewniający zachowanie jego deklarowanych parametrów użytkowych. Kolor elementów do uzgodnienia z zamawiającym na etapie wykonawstwa.