

Sławno, dnia 12.08.2026r.

Znak sprawy: OśiP 271.15.2026

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 10.08.2026 r.

1. „Proszę o potwierdzenie , że zakres obejmuje wykonanie instalacji zewnętrznej gazowej od skrzynki gazowej (poza zakresem) do budynku.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Po stronie wykonawcy będzie zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa. Przyłącze jest po stronie gestora sieci gazowej .

2. „Proszę o uzupełnienie projektu profile przyłącza i zewnętrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej oraz opisu technicznego. W zakresie przyłączy udostępniono tylko PZT i stronę tytułową.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Załączono brakującą dokumentację.

3. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nie jest wykonanie kanalizacji deszczowej. W opisie przedmiotu zamówienia jest informacja „- Kanalizacja deszczowa – brak. Wody opadowe z dachu i utwardzonych terenów odprowadzane będą powierzchniowo na nieutwardzony teren własnej nieruchomości, bez szkody dla działek sąsiednich.” Czy w zakresie jest wykonanie odwodnienia liniowego na poziomie parteru (pomieszczenie 17) wraz z odprowadzeniem do separatora substancji ropopochodnych (RYS S-01) oraz do zbiornika szczelnego (wg. PZT-1). Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie o profil zewnętrznej instalacji oraz parametry separatora.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Przyjęto że woda deszczowa odprowadzana będzie powierzchniowo na teren działki . Zbiornik z rzępiem służyć będzie do gromadzenia wody z pomieszczenia garażowego , po przepuszczeniu , przez separator substancji ropopochodnych.

Przyjęto że woda deszczowa odprowadzona będzie powierzchniowo na teren działki.

Zbiornik z rzępiem służyć będzie do gromadzenia wody z pomieszczenia garażowego, po przepuszczeniu, przez separator substancji ropopochodnych.

Załączono brakującą dokumentację.

4. „Proszę o uzupełnienie schematu kotłowni (rys C-04) o średnice, opisy oraz doборы/parametry (np. pomp obiegowych).”

Odpowiedź Zamawiającego:

Załączono brakujący rysunek.

- A. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu.

- B. Zamawiający zmienia SWZ w sposób następujący:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 25.08.2026 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 27.08.2026 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 25.08.2026 r., godz. 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 27.08.2026r., godz. 10:30.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.09.2026r.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.09.2026. r.

- C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 2026/BZP 00384599 opublikowanego w BZP w dniu 10.08.2026r.**
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

*Wójt Gminy Sławno
(-)
Tadeusz Wojciechowski*