

Sławno, dnia 24.08.2026r.

Znak sprawy: OśiP 271.15.2026

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 14.08.2026 r.

1. „W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 12.08 o załączeniu brakującej dokumentacji (profile przyłączy, opis techniczny przyłączy; odprowadzanie wód deszczowych z garażu, uzupełnienie schematu kotłowni), zamieszczono odpowiedź, że brakująca dokumentacja została uzupełniona. W dokumentacji udostępnionej przez Państwa dn. 12.08.2026 „Dokumentacja-dodana”, nie ma dodatkowych / uzupełnionych rysunków. Dokumentacja jest ta sama, która była udostępniona wcześniej i jest nie kompletna. Proszę o uzupełnienie o uzupełnienie o rysunki/ opisy o które występowaliśmy w pytaniach w dniu 10.08.2026 r., Wycena – szczególnie instalacji zewnętrznych bez dokumentacji jest niemożliwa.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektant w uzgodnieniu z Inwestorem wybrał budowę przyłączy bez zgłoszenia robót budowlanych – z pominięciem powiadomienia organu administracyjnego o zamiarze budowy przyłączy. Zgodnie z Art. 29a Prawa Budowlanego dla budowy przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej przygotowano plan sytuacyjny. Plan sytuacyjny dodatkowo uzupełniono o informacje dotyczące instalacji odwodnienia garażu. W załączeniu schemat kotłowni. O jakie elementy uzupełnić schemat?.

2. „Proszę o uzupełnienie projektu profile przyłącza i zewnętrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej oraz opisu technicznego. W zakresie przyłączy udostępniono tylko PZT i stronę tytułową.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Dołożono brakujące grzejniki.

3. W przedmiarach instalacji wodkan:

- brak umywalki dla niepełnosprawnych – 1 szt.
- podane 8 szt. baterii natryskowych, wg. Projektu – 2 szt.

Prosimy o weryfikację ilości przyborów”

Odpowiedź Zamawiającego:

Uwzględniono umywalkę dla osób niepełnosprawnych i skorygowano ilość baterii natryskowych.

W załączeniu skorygowany przedmiar robót, schemat kotłowni i plan sytuacyjny.

A. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu.

B. Zamawiający zmienia SWZ w sposób następujący:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 27.08.2026 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 03.09.2026 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 27.08.2026 r., godz. 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 03.09.2026r., godz. 10:30.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

*Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 25.09.2026r.***

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

*Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 02.10.2026. r.***

C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu2026/BZP 00388449 opublikowanego w BZP w dniu 12.08.2026r.

D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

*Wójt Gminy Sławno
(-)
Tadeusz Wojciechowski*