




Symbol	Schemat	Wymiary otworu (wymiary w świetle ościeży S x H cm)	Ilość sztuk	Uwagi
O1		250 x 230	1	Okno dwurzędowe, trzyskrzydłowe ze wzmocnionym profilem z wysokoudarowego PCV w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Klamka w kolorze zbliżonym do koloru skrzydła (biała). Na dolnych kwaterach roletki materiałowe. Okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny. Wysokość górnych kwater zgodna z istniejącymi.
O2		250x170	1	Okno dwurzędowe, trzyskrzydłowe ze wzmocnionym profilem z wysokoudarowego PCV w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Klamka w kolorze zbliżonym do koloru skrzydła (biała). Na dolnych kwaterach roletki materiałowe. Okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny. Wysokość górnych kwater zgodna z istniejącymi.
D1		250x242	1P	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe, z czynnym skrzydłem prawym oraz naświetlem bocznym. Profil ciepły. Kolor - obustronnie antracyt (opcjonalnie kolor RAL4002 - do ustalenie na etapie realizacji). Dodatkowy profil górny umożliwiający otwarcie skrzydła bez kolizji z oprawami oświetleniowymi zewnętrznymi. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Wypełnienie skrzydeł i naświetla :szyby zespolone, obustronnie bezpieczne w klasie min.P2A. Drzwi wyposażone w dwa zamki patentowe oraz obustronnie w pochwyty ukośny o przekroju okrągłym (min. Ø30; l=1600) w kolorze antracytowym (opcjonalnie stal nierdzewna szczotkowana - do ustalenia na etapie realizacji). Drzwi wyposażone w automat na skrzydle czynnym wg. opisu technicznego. Na szybach wykonać obustronnie pasy kontrastowe z folii matowej białej. Należy dążyć do uzyskania kwater bocznych o jednakowej szerokości (skrzydło czynne usytuowane centralnie) przy zachowaniu minimalnej szerokości użytkowej jak w drzwiach istniejących. Szerokość użytkowa : min. 150 cm (90+60 cm) Szerokość użytkowa skrzydła podstawowego : min.90 cm Wysokość użytkowa : min. 200 cm

Uwagi

- Przed zamówieniem ślusarki i stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
- Ślusarkę i stolarkę zamówić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.
- Podane wymiary otworów są wymiarami w świetle ościeży.
- Ślusarkę i stolarkę zamawianą indywidualnie należy wykonać tak, aby grubość skrzydła drzwi po ich otwarciu nie pomniejszała wymaganego wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy
- W miejscach, w których drzwi podczas otwierania mogą uderzać w inne elementy budynku, należy zastosować odbojniki podłogowe lub ściennie zabezpieczające te elementy przed kontaktem z drzwiami.

Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek Sądu Rejonowego w Słupcy		
Adres obiektu budowlanego:	62-400 Słupca, ul. Armii Krajowej 2		
Nazwa rysunku:	Zestawienie stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej - budynek A		
	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień	Podpis
Opracował:	<i>mgr inż. Arkadiusz Guźniczak</i>	konstrukcyjno - budowlana WKP/0262/POOK/11	
Branża:	Architektura	Skala:	1 : 100
Stadium:	Projekt wykonawczy	Data:	VII 2026
			Nr rysunku: PW-AR-03A