

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Trzydnik Duży

Trzydnik Duży 59A

23-230 Trzydnik Duży

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz.793) pn: **„Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 10855L Wola Trzydnicka – Trzydnik Mały (Stara Wieś) od km 0+017,59 do km 1+007,47.** Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

I. Zamawiający przekazuje treść pytań/ wniosków od Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr. 10 z dn. 17.08.2026 r. prawidłowe ilości i materiały zostały ujęte w zaktualizowanym przedmiarze robót. W zaktualizowanym przedmiarze robót Zamawiający usunął pozycję: „Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym” (pozycja nr. 25 pierwotnego przedmiaru załączonego w dn. 05.08.2026 r.). Natomiast według odpowiedzi na pytanie nr. 23 z dn. 17.08.2026 r. Zamawiający potwierdza konieczność wykonania usuniętej pozycji nr. 25 z pierwotnego przedmiaru robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w zaktualizowanym przedmiarze robót pozycja pn. „Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym”, tj. pozycja nr 25 pierwotnego przedmiaru robót załączonego w dniu 05.08.2026 r., została usunięta. Wskazanie w odpowiedzi na pytanie nr 23 z dnia 17.08.2026 r. o konieczności wykonania przedmiotowej pozycji stanowiło omyłkę pisarską. Zamawiający jednoznacznie potwierdza, że pozycja nr 25 pierwotnego przedmiaru została usunięta i nie należy jej ujmować w wycenie oferty. Wykonawca nie jest również zobowiązany do wykonania robót objętych tą pozycją.

2. Z uwagi na wykluczające się odpowiedzi udzielone 17.08.2026 r. na pytanie nr 10 i 23 odnośnie wykonania poz. 25 – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym, prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać w/w wyrównania zgodnie z załączonym 17.08.2026 r. zaktualizowanym przedmiarem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z załączonym w dniu 17.08.2026 r. zaktualizowanym przedmiarem robót nie należy wykonywać wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym, tj. pozycji nr 25 z pierwotnego przedmiaru robót. Pozycja ta została usunięta z zaktualizowanego przedmiaru i nie należy jej uwzględniać w wycenie oferty ani przewidywać jej wykonania w ramach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wskazanie w odpowiedzi na pytanie nr 23 i nr 10 z dnia 17.08.2026 r. konieczności wykonania przedmiotowej pozycji było omyłką pisarską. W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że pozycja nr 25 została ostatecznie usunięta i nie podlega wycenie ani wykonaniu.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dołączoną Specyfikacją Techniczną D-05.03.05 zarówno do warstwy wiążącej jak i ścieralnej należy stosować asfalt modyfikowany (do w-wy wiążącej PMB 25/55-60, do w-wy ścieralnej PMB 45/80-55). Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.05 do wykonania:

- warstwy wiążącej należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 25/55-60,
- warstwy ścieralnej należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

II. Wydłużenie terminu składania ofert

Zamawiający działając zgodnie art. 286 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że **przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a w konsekwencji zmianie ulega również termin związania ofertą.**

Nowe terminy:

- termin składania ofert: **24.08.2026 do godz. 12:00**
- termin otwarcia ofert: **24.08.2026 r. o godz. 12:30**
- termin związania ofertą: **22.09.2026 r.**

W związku z powyższym pkt 13.5., 13.6. i 13.8. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymują brzmienie:

Punkt 13.5. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2026 r. do godz. 12:00. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie e-Zamówienia. Celem weryfikacji czy proces zakończył się pozytywnie można pobrać potwierdzenia przyjęcia i odbioru dokumentu, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Przyjęcia (EPP) i Elektroniczne Potwierdzenie Otrzymania (EPO).

Punkt 13.6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2026 r. o godzinie 12:30 przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia.

Punkt 13.8. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22.09.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Trzydnik Duży
(-)
Krzysztof Serafin